



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Донецкой Народной Республике**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» апреля 2025 г., 10 час. 30 мин. № 19/ОПВ

(дата составления предписания)

респ. Донецкая Народная, г. Торез, ул. Энгельса, д. 132, e-mail: gpn_tor@80.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: с «10» апреля 2025 г. по «23» апреля 2025 г., учетный номер проверки _____ - _____

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Донецкая Народная Республика, г.о. Торез, г. Торез, мкр. 3, д. 5, к. 1.

(указывается адрес (местоположение) место осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведен инспекционный визит)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Государственное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 «Лелея» общеразвивающего вида городского округа Торез» Донецкой Народной Республики, (ИНН 9304010215, ОГРН: 1229300078842), юридический адрес: Донецкая Народная Республика, г.о. Торез, г. Торез, мкр. 3, д. 5, к. 1; место фактического осуществления деятельности: Донецкая Народная Республика, г.о. Торез, г. Торез, мкр. 3, д. 5, к. 1.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, которому вручается предписание).

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- | | |
|----|--|
| 1. | <p>Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:</p> <p>пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>Нарушенное обязательное требование:</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.</p> <p>Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.</p> <p>Срок устранения нарушения:</p> <p>20.07.2025.</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:</p> <p>определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974).</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве</p> |
|----|--|

подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить соответствующий документ, определяющий порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности. Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

2. Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Нарушенное обязательное требование:

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

должностным лицам (которых согласно приказу или иному документу определил руководитель) пройти обучение мерам пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документ о прохождении обучения мерам пожарной безопасности. Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

3. Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

пункт 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

4. Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
пункт 17.1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.
- Срок устранения нарушения:**
20.07.2025.
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Обеспечить ведение и внесение информации в журнал систем противопожарной защиты
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Предоставить заполненный журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
5. Допускается хранение мебели и других предметов в подвальных помещениях.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
подпункт б пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- Нарушенное обязательное требование:**
на объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**
20.07.2025.
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
убрать с подвальных помещений складированную мебель и другие предметы (горючие материалы) и запретить их хранение в указанных местах.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
6. Отсутствует устройства для самозакрывания противопожарной двери в электроцитовую.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
пункт 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).
- Срок устранения нарушения:**
20.07.2025.
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Обеспечить наличие устройства для самозакрывания противопожарной двери в электроцитовой, предусмотренного заводом изготовителем.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

7. Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

подпункт д) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации

Срок устранения нарушения:

20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить установку предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров а также других дверей.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

8. Руководитель не предоставил декларацию пожарной безопасности.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 5 статьи 6, статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

разработать и предоставить декларацию пожарной безопасности

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

9. Здание сада не оборудовано системой молниезащиты III типа категории молниезащиты.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6, пункт 4 части 1 статьи 50 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 1.1, 1.2, пункт 15 таблицы 1 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122 -87.

Нарушенное обязательное требование:

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:

- 1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
- 2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания;
- 3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, с защитой от статического электричества;
- 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
- 5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;
- 6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;
- 7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
- 8) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обрабатываемых веществ, материалов и изделий;

9)исключение контакта с воздухом пирофорных веществ;

10)применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнения молниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросовых молниеотводов — тип зоны защиты определяются по табл. 1 в зависимости от среднегодовой продолжительности гроз в месте нахождения здания или сооружения, а также от ожидаемого количества поражений его молнией в год. Устройство молниезащиты обязательно при одновременном выполнении условий, записанных в графах 3 и 4 табл. 1. Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации.

Общественные здания III-V степеней огнестойкости следующего назначения: детские дошкольные учреждения, школы и школы-интернаты, стационары лечебных учреждений, спальные корпуса и столовые учреждений здравоохранения и отдыха, культурно-просветительные и зрелищные учреждения, административные здания, вокзалы, гостиницы, мотели и кемпинги - категория молниезащиты — III.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

10. Объект защиты не оснащен системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6, часть 2 статьи 54, части 1 и 10 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3, пункт 11 Приложения 1 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Объекты защиты оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с:

критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 1.

Здания общественного и административно-бытового назначения - система пожарной сигнализации - не зависимо от площади и этажности здания.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

11. Руководитель не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре (выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации».

Нарушенное обязательное требование:

В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Срок устранения нарушения:

20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

12. Объект защиты не оснащен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с критериями оснащения объектов защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (II типа).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6, часть 2 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 8, пункт 1 Приложения 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Объекты защиты оснащаются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с критериями оснащения объектов защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно приложению N 5.

Здания дошкольных образовательных организаций с числом мест: от 100 до 150 включительно – 2 этажа - тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для оборудования объектов защиты – II.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

13. Деревянные стропила и обрешетка кровли здания сада не подвергнуты обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо не выполнена их конструктивная огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.4.5 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13.130.2020.

Нарушенное обязательное требование:

В зданиях I – IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности – в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026.


Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Государственный инспектор городского округа Торез Донецкой Народной Республики по пожарному надзору)

Цилик Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



(подпись)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Государственный инспектор городского округа Торез Донецкой Народной Республики по пожарному надзору) Цилик Сергей Сергеевич, e-mail: gpn_tor@80.mchs.gov.ru, телефон: +7(856) 543-10-72

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

Заведующий *Ваш* *В.А. Тершина*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« _____ » часов « _____ » минут « _____ » _____ 20 ____ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).